



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MX24.B.00049/19

Серия RU № 0114547

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью Экспертной организации "Инженерная безопасность". Место нахождения: 109377, город Москва, Рязанский проспект, дом 32, корпус 3, помещение 202. Адрес места осуществления деятельности: 109377, город Москва, Рязанский проспект, дом 32, корпус 3, офис 202. Телефон: +7 (495) 641-22-57, адрес электронной почты: info@esafety.su. Аттестат аккредитации № RA.RU.11MX24, зарегистрирован 21.09.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "ЮНИТЕСТ". Место нахождения: 107113, Российская Федерация, город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 38. Адрес места осуществления деятельности: 105523, Российская Федерация, город Москва, улица 15-я Парковая, дом 46Б. Основной государственный регистрационный номер: 1107746284227. Телефон: +74959883884, адрес электронной почты: info@unitest.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "ЮНИТЕСТ". Место нахождения: 107113, Российская Федерация, город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 38. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142100, Российская Федерация, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5.

ПРОДУКЦИЯ Кабели сигнализации и блокировки (монтажные), не распространяющие горение при групповой прокладке, огнестойкие, для систем пожарной сигнализации, СОУЭ, с медными жилами диаметром от 0,5 мм до 1,8 мм, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с числом жил из ряда: (2; 4), в том числе экранированные, на напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: согласно приложению к сертификату соответствия на бланке № 0651819.

ТУ 3565-004-66347656-2013 "Кабели сигнализации и блокировки (монтажные), огнестойкие, для пожарной сигнализации, СОУЭ".

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Технических условий ТУ 3565-004-66347656-2013; эксплуатационных документов (руководства по эксплуатации на кабели; паспортов качества № 4644, 4645); программ испытаний №№ 1/2018, 2/2018 от 24.12.2018; технических решений и оценок степени рисков причинения вреда от применения кабелей без номеров; протоколов сертификационных испытаний №№ 93, 94 от 15.04.2019, выданных Испытательной лабораторией кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр испытаний кабельной продукции "Волга-тест" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ19); протоколов сертификационных испытаний №№ 2/К0098, 2/К0099 от 20.03.2019, выданных Испытательным центром "Политест" Автономной некоммерческой организацией по сертификации "Электросерт" (аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12); акта о результатах анализа состояния производства № 00481/ТРТС от 16.04.2019, проведенного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью Экспертной организации "Инженерная безопасность" (аттестат аккредитации № RA.RU.11MX24 от 21.09.2015). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование стандартов выполнения требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 (статья 4), согласно приложению к сертификату соответствия на бланке № 0651819.

Условия хранения: группа 5 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения: 24 месяца. Срок службы: не менее 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.04.2019

ПО 17.04.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Ольга Валерьевна Шумлянская
(Ф.И.О.)

Михаил Михайлович Сазыкин
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.MX24.B.00049/19

Серия **RU** № **0651819**

Лист № 1 из 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, обозначение и наименование стандартов, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза

Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Обозначение и наименование стандартов, нормативного документа
8544 49 910 8	Кабели сигнализации и блокировки (монтажные), не распространяющие горение при групповой прокладке, огнестойкие, для систем пожарной сигнализации, СОУЭ, с медными жилами диаметром от 0,5 мм до 1,8 мм, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с числом жил из ряда: (2; 4), в том числе экранированные, на напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: UT 505FRLS(A) FE180, UT 505нг(A)-FRLS FE180, UT 505пнг(A)-FRLS FE180, UT 505Енг(A)-FRLS FE180, UT 505Епнг(A)-FRLS FE180 с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением; UT 505нг(A)-FRLSLTx FE180, UT 505пнг(A)-FRLSLTx FE180, UT 505Енг(A)-FRLSLTx FE180, UT 505Епнг(A)-FRLSLTx FE180 с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения.	Программа испытаний № 1/2018 от 24.12.2018 года.
8544 49 910 8	Кабели сигнализации и блокировки (монтажные), не распространяющие горение при групповой прокладке, огнестойкие, для систем пожарной сигнализации, СОУЭ, с медными жилами диаметром от 0,5 мм до 1,8 мм, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с числом жил из ряда: (2; 4), в том числе экранированные, на напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: UT 505 FRHF(A) FE180, UT 505нг(A)-FRHF FE180, UT 505пнг(A)-FRHF FE180, UT 505Енг(A)-FRHF FE180, UT 505Епнг(A)-FRHF FE180, с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов.	Программа испытаний № 2/2018 от 24.12.2018 года.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Ольга Валерьевна Шумлянская
(Ф.И.О.)

Михаил Михайлович Сазыкин
(Ф.И.О.)