



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ»
(ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Тел./факс: (495) 529-85-61. Тел.: 524-81-81, 521-23-33, 521-54-33, 529-84-11, 521-91-19, 521-25-56, 521-27-65, 529-77-32, 521-27-47.
E-mail: info@pojtest.ru http://www.pojtest.ru

20.01.2020 № 115-16-17

На № 115 от 30.12.2019

О распространении действия сертификата

Техническому директору
ООО «ЮНИМАКС»
Очеретенко А.В.

ул. Калинина, д. 17/10, корп. 2,
г. Балашиха, Московская область,
Россия, 143900,
тел./факс: +7495 9700088
e-mail: info@unitest.ru

Ваше обращение о введении новых исполнений шкафа управления приводом адресного ШУП-3/ШУП-15, ТУ 4371-021-66309897-2017 с изм. 1 рассмотрено.

Проведенный анализ комплектации новых исполнений ШУП-30 и ШУП-30 исп.2 (отличия заключается от ранее сертифицированных исполнений установкой вводного защитного автомата другого номинала – DZ47-60 3P D63), позволяют сделать вывод о том, данное изменение не влияет на параметры проверяемые при проведении сертификационных испытаний.

Таким образом, орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» считает возможным:

1. Распространить действие сертификата соответствия № С-RU.ЧС13.В.01020 от 25.12.2017 на вновь вводимые исполнения ШУП-30 и ШУП-30 исп.2 шкафа управления приводом адресного ШУП-3/ШУП-15, ТУ 4371-021-66309897-2017 с изм.1;
2. Проводить инспекционный контроль за вышеуказанной продукцией в соответствии с заключенным ранее договором от 25.12.2017 № 1736-ОС/ИК.

Руководитель ОС «ПОЖТЕСТ»

А.С. Етумян