ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00481/26

Серия RU № 0607687

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ». Место нахождения: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, КОММУНАРКА Р-Н, КМ 24-Й (КАЛУЖСКОЕ Ш.), Д. 1, СТР. 1 , Э/ПОМ/К/УС 6/XIII/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11HB88 от 17.11.2020 г.
Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНИМАКС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 143910, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БАЛАШИХА, Г. БАЛАШИХА, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 1, ПОМЕЩ. 73, КАБ. 2.5А. Адрес места осуществления деятельности: 105523, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. 15-Я ПАРКОВАЯ, Д. 46Б.
Основной государственный регистрационный номер: 1155001001297.
Телефон: +7 (495) 970-00-88. Адрес электронной почты: info@unitest.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНИМАКС».
Место нахождения (адрес юридического лица): 143910, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. БАЛАШИХА, Г. БАЛАШИХА, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 1, ПОМЕЩ. 73, КАБ. 2.5А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 105523, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. 15-Я ПАРКОВАЯ, Д. 46Б.

ПРОДУКЦИЯ Извещатели пожарные ручные серии (ИП513-15) ИПР-И типов: ИПР-И, ИПР-И исп.2, ИПР-И исп.3, ИПР-И.Ех, ИПР-И.Ех исп.2, ИПР-И.Ех исп.3; извещатели пожарные ручные серии (ИП513-16) А16-ИПР типов: А16-ИПР, А16-ИПР исп.РЛ, А16-ИПР.Ех, А16-ИПР.Ех исп.РЛ; извещатели пожарные ручные серии (ИП513-17) МАКС-ИПР, типов: МАКС-ИПР, МАКС-ИПР исп.РЛ, МАКС-ИПР.Ех, МАКС-ИПР.Ех исп.РЛ, выпускаемые по ТУ 26.30.50-016-01291465-2025 «ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ Серий: (ИП513-15) ИПР-И (ИП 513-16) А16-ИПР (ИП 513-17) МАКС-ИПР (ИП 513-17) АКОР-ИПР УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ПУСКА Серий:(УДП 513-15) УДП-И (УДП 513-15) УДП-ИР (УДП 513-16) А16-УДП (УДП 513-17) МАКС-УДП (УДП 513-17) АКОР-УДП ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ (ИО101-15) ИПР-И».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531103000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № Н-Т/260326-82 от 26.03.2026 г., выданного испытательным центром Товарищества с ограниченной ответственностью «KAZAUTOCERT» (регистрационный номер аттестата аккредитации KZ.T.02.2385), акта анализа состояния производства № НЛ043-057.26-04 от 02.03.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB88), подписавший(е) эксперт(ы): Винник Анна Константиновна, Куценко Андрей Викторович.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» п.п. 17.2.2-17.2.5, 17.1.2-17.1.4, 4.2.5.1, 4.2.1.5, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.5, 4.2.2.4, 4.2.5.8, 4.2.3. Условия хранения: изделия в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений, плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69. Срок службы извещателей – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации извещателей – 2 года. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 01.08.2025 г. Выдан взамен ЕАЭС RU C-RU HB88.B.00411/26 от 22.07.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.07.2026 **ПО** 21.04.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Винник Ренольд Владимирович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 152.