



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

03.04.2025 № ИГ-117-740-12-3
На № _____ от _____

гр. Шилову А.П.

E-mail: rusalex@yandex.ru

О монтаже пожарных извещателей

В ответ на Ваше обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 26.03.2025 г. № ГИ-117-389 сообщаем, что согласно п. 6.6.11 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» при наличии в помещении подвесного потолка точечные пожарные извещатели могут устанавливаться непосредственно на подвесной потолок или в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые на подвесном потолке (плитах или панелях потолка). Возможно монтирование извещателей на ребра жесткости подвесного потолка. Дополнительное крепление извещателей к основному потолку с применением тросов, штанг и т. п. не требуется.

Обязательным к исполнению документом, регламентирующим требования обеспечения пожарной безопасности, является Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.02.2023 № 318 утвержден Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований указанного Федерального закона (далее – Перечень). Правила устройства электроустановок (ПУЭ) не входят в данный Перечень. При проектировании и монтаже технических средств систем пожарной автоматики положениями ПУЭ можно руководствоваться как справочными, например, в части требований к электроснабжению, заземлению, изоляции, если требования ПУЭ не противоречат требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Начальник института

А.Б. Сивенков

Здор Владимир Леонидович
Семененко Наталья Викторовна
+7 (495) 529-81-68



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2374E267AE899D0FA2A8AF4B738A2B94
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 24.10.2024 по 17.01.2026