

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ"
vniipo@vniipo.ru

Прошу вас разъяснить следующие положения СП 484.1311500.2020:

1. Согласно п.6.6.11 При наличии подвесного потолка ИП могут устанавливаться непосредственно на подвесной потолок или в специальные монтажные комплекты, устанавливаемые на подвесном потолке (плитах или панелях потолка).
Разрешается ли монтаж ИП в панель подвесного потолка в специальный монтажный комплект в соответствии с ТД на монтажный комплект без использования тросов?

Прошу дать односложный ответ: ДА/НЕТ (плюс комментарий), так как позиция проверяющего инспектора такова, цитата инспектора – «п.6.6.9 при невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах». Инспектор считает, что подвесной потолок это перекрытие, а плита подвесного потолка не является перекрытием, а значит нужно все крепить на трос, а то что указано в п.6.6.11 распространяется исключительно на металлическую конструкцию подвесного потолка.

2. Распространяются ли требования ПУЭ: правила устройства электроустановок (седьмое издание) на системы СПС, АСПЗ и СОУЭ.

26.03.2025



Шилов Александр Петрович

89685218132