



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

21.03.2016 № 1432 эп-12-3-3

На № 14/1 от 11.03.2016 .

О параметрах пожарных извещателей

Специалистами института в ходе проведения сертификационных испытаний пожарных извещателей ИП212-108, ИП212-108.Ех, ИП212-108 МАКС, ИП101-50, ИП101-50.Ех, ИП101-50 МАКС, ИП435-7, ИП435-7 МАКС, ИП212-90, ИП212-90.Ех, ИП212-92 производства ЗАО «Юнитест» была изучена и проанализирована техническая документация на вышеперечисленные извещатели. Результаты анализа подтверждают, что данные типы извещателей обладают встроенными функциями самодиагностики, компенсации запыленности, анализа динамики изменения контролируемых факторов пожара, а также формируют предварительный сигнал «Предупреждение». Таким образом, извещатели удовлетворяют требованиям п. 13.3.3 СП5.13130.2009 б) и в) и рядом функциональных параметров, обеспечивающих повышение достоверности формирования сигнала о пожаре, примеры которых изложены в приложении Р СП5.13130.2009.

В связи с вышеизложенным считаем допустимым при условии выполнения положений п. 13.3.3 а) и г) СП5.13130 установку одного извещателя в помещении.

Заместитель начальника института

 С.С. Воевода